

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предписание

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений**

№ 103

«28» марта 2019 г.

Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 3а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Овчаренко Оксано́й Анато́льевной главным специалистом-экспертом отдела надзора за
условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

Предписание выдано: МБОУ «Школа № 93», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина,
125\1 (ИНН 6161025984)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия,
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: отсутствует гардероб, не
соблюдаются требования к отделке учебных помещений, сан.узлов, медицинского блока, количество
унитазов в сан. узлах для мальчиков не соответствует количеству учащихся мальчиков, в сан.узле для
девочек на 2-м этаже отсутствуют кабины, в сан.узлах для мальчиков на 1-м, 2-м этажах и для девочек на
1-м этаже кабины без дверей, отсутствуют софиты над классными досками в кабинете химии, 19, 17, 24,
ОБЖ, 1, информатики, используют лампы накаливания в кабинете № 26, несвоевременно проводится
замена вышедших из строя источников света, кабинет с ПЭВМ оборудован ученическими стульями, в
кабинетах начальной школы отсутствует раковина с подводкой воды, отсутствует отдельно выделенное
место для хранения уборочного инвентаря, юридическое лицо не организует и не проводит обследование
объекта с целью учета численности членистоногих и их видов, ученическая мебель в кабинете № 6 (3А
класс) используется без учета антропометрических показателей детей, искусственная освещенность в
кабинете химии составляет 140 ± 15 лк вместо 300-500 лк, в кабинете истории № 26 $100 + 8$ лк вместо 300-500
лк, температура воздуха в кабинете № 26 (история) составляет $25,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($18-24^{\circ}\text{C}$).

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке: п.4.1., 4.5., 4.28., 4.29., 4.30., 4.25., 6.2., 7.2.6., 7.2.2., 4.11., 8.1., 12.3., 5.3.,
7.2.4., 11.8., 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.9.6.,9.7., 11.6.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы», п.3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 3.5.2.3272-17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Оборудовать гардероб (п.4.1., 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок исполнения: 1.08.2021
2. В кабинете информатики отделку стен выполнить материалом, допускающим проведение влажной обработки, в медицинском кабинете восстановить покрасочный слой на стенах. Выполнить покраску полов в кабинете информатики. В кабинетах №12, 21 (информатика), выполнить покраску потолков. Выполнить ремонт линолеума в кабинетах № 21, ОБЖ, 11, 12. (п.4.28., 4.29., 4.30 СанПиН 2.4.2..2821-10).
Срок исполнения: 1.08.2019
3. Выполнить ремонт паркетного покрытия паркетного покрытия в коридорах (п.4.28., 4.29., 4.30 СанПиН 2.4.2..2821-10).
Срок исполнения: 1.08.2021
4. В спортивном зале выполнить покраску полов, в раздевалках восстановить кафельную плитку на стенах, в раздевалках и зале выполнить покраску потолков (п.4.28., 4.29., 4.30 СанПиН 2.4.2..2821-10).
Срок исполнения: 1.08.2020
5. Оборудовать сан. узлы на 3-м этаже. В сан.узле для девочек на 2-м этаже оборудовать кабины. В сан.узлах для мальчиков на 1-м, 2-м этажах и для девочек на 1-м этаже на кабинах оборудовать двери (п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок исполнения: 1.08.2021
6. Установить софиты над классными досками в кабинете химии, 19, 17, 24, ОБЖ, 1, информатики; в кабинете № 26 (обществознание) установить светильники с люминесцентными лампами, заменить перегоревшие лампы в кабинете химии, 17, 15 (п. 7.2.2., 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Срок исполнения: 1.08.2019
7. Кабинет с ПЭВМ оборудовать стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, имеющими подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки (п.9.6.,9.7., 11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.4.11. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок исполнения: 1.08.2019
8. Промаркировать учебную мебель (п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Срок исполнения: 1.08.2019
9. Выделить место для хранения уборочного инвентаря, упорядочить его хранение. Выделить уборочный инвентарь для проведения уборки в сан.узлах и коридоре на 3-м этаже. В медицинском кабинете установить шкаф для хранения уборочного инвентаря. Приготовление дезинфицирующего раствора осуществлять в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Форекс хлор. Комплит», выделить мерную посуду (п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок исполнения: 1.08.2019
10. Организовать обследование объекта обученным персоналом с целью учета численности членистоногих и их видов (п.3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 3.5.2.3272-17)

Срок исполнения: 1.08.2019

11. Обеспечить учащихся в кабинете № 6 (3А класс) ученической мебелью с учетом антропометрических показателей детей (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 1.08.2019

12. Обеспечить искусственную освещенность в кабинете химии и истории не менее 300-500 лк (п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 1.08.2019

13. Обеспечить температуру воздуха в кабинете № 26 (история) 18-24°C, относительную влажность воздуха 40-60% (п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 1.08.2019

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

по пп. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 до 01.08.2019г.,

пп. 1, 3, 4, 5 до 01.08.2021 г.,

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области
Овчаренко Оксана Анатольевна
(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «28» марта 2019 г.

И.о. директора МБОУ «Школа № 93»

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

(подпись)

Савенкова Е.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением «__» _____ 20__ г. по адресу: